

**РЕГЛАМЕНТ**  
**технического обслуживания узла учета сточных вод (УУСВ)**

<b>№№ п.п.</b>	<b>Вид работ</b>	<b>Периодичность проведения работ</b>	<b>Примечания</b>
1.	Проверка работоспособности и надежности функционирования всех блоков УУСВ	Не реже 1 раз в месяц	
2.	Принятие мер по устранению выявленных нештатных ситуаций.	По заявке Заказчика	В течение 3 рабочих дней
3.	Программирование, регулировки и настройки предусмотренные заводом-изготовителем	Не реже 1 раз в месяц	
4.	Мелкий ремонт и замена деталей без разборки основных узлов и механизмов	По мере необходимости	В течение 3 рабочих дней
5.	Контроль сроков метрологической поверки средств измерений, снятие прибора для проведения поверки и установка после поверки	Согласно графику поверки	
6.	Ежемесячное снятие показаний прибора, формирование для Заказчика справки-отчета по результатам работы УУСВ за календарный месяц	1 раз в месяц	В течение 7 календ. дней после окончания отчетного месяца
7.	Формирование коммерческого отчета для предоставления его Заказчиком в контролируемую организацию	1 раз в квартал	За 3 рабочих дней до даты по графику, утвержденному контролирующей организацией

От Исполнителя

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

От Заказчика

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_